



Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Borneovej 22
8000 Aarhus C

Att.: Jan Skaarup Pedersen

19. juni 2014
Side 1 af 7

Afgørelse om accept af læsserampeprojektet på Kuwait Petroleum, Borneovej 22, 8000 Aarhus C

TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø
Aarhus Kommune

Kuwait Petroleum har på adressen Borneovej 22, 8000 Aarhus C, et oplag af benzin og gasolie ≥ 25.000 tons (tærskelværdien). Derved er virksomheden omfattet af risikobekendtgørelsens¹ § 1, stk. 2 nr. 1 som kolonne 3-virksomhed.

Virksomheder og Jord
Grøndalsvej 1D, Postboks 4049
8260 Viby J

Importen af olieprodukter til lageret startede i 1948 I dag består lageret af 49 overjordiske lagertanke, der kan indeholde op til 209.172 m^3 olieprodukter². Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse af 31. januar 2000.

Telefon: 8940 2755
Direkte telefon: 8940 4024
Mobil: 2920 8166

Virksomheden har udarbejdet en sikkerhedsrapport dateret 16. april 2010 i medfør af risikobekendtgørelsens § 5. Accept af sikkerhedsdokumentationen er meddelt af risikomyndighederne den 21. april 2010.

Direkte e-mail:
amh@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Virksomheden har ønsket at forbedre pålæsningsforholdene til tankbiler og har i forbindelse med projektet udarbejdet et tillæg til sikkerhedsrapporten jf. § 5, stk. 2. Med denne skrivelse accepteres tillægget til sikkerhedsrapporten version 2, dateret 1. maj 2014 med tilføjelse af 9. maj 2014.

Sag: 13/020926
Sagsbehandler:
Anne Haarmark
KS.: LSH

Følgende myndigheder har samarbejdet om behandlingen og vurderingen af sikkerhedsrapporten:

- Arbejdstilsynet
- Aarhus Brandvæsen
- Beredskabsstyrelsen
- Østjyllands Politi
- Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Beredskabet, Arbejdstilsynet og Miljømyndigheden træffer jf. § 10, stk. 9 i risikobekendtgørelsen afgørelse inden for hver deres ressortområde, hvori der fastsættes vilkår om forholdsregler vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden skal træffe.

¹ BEK nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

² Oplysning fra Kuwait Petroleum's sikkerhedsrapport revision nr. 8, SB-mappe side 70



19. juni 2014
Side 2 af 7

Natur og Miljøs afgørelse

Aarhus Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed accept af Kuwait Petroleum's tillæg til sikkerhedsrapport på nedenstående vilkår. Acceptens vilkår meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens³ § 41.

1. Læsseramperne skal indrettes og drives i overensstemmelse med tillægget til sikkerhedsrapporten dateret 1. maj 2014 med efterfølgende opdateringer.
2. Virksomheden skal opretholde og ajourføre procedurer og forskrifter, der sikrer en effektiv kontrol med læsserampernes drift og sikkerhedsforanstaltninger således, at risikoen for uheld og utilsigtede udslip minimeres.
3. Barrierer beskrevet i tillægget, og som har til formål at forebygge større uheld, hvor udslip af farlige stoffer vil kunne få virkning for mennesker og miljø udenfor virksomhedens areal, skal til enhver tid være funktionsduelige. Barrierernes funktionsduelighed skal kontrolleres med faste intervaller jf. procedurebeskrivelser. Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold.
4. Sikkerhedsledelsessystemet, der nu består af 18 elementer mod før 29, skal løbende vedligeholdes og kontrolleres gennem audits, og der skal foretages opfølgning på uddannelse og instruktioner.
5. Dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelle afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
6. Det nye læsserampeområde skal indrettes på en sådan måde, at de projekterede forebyggende tekniske foranstaltninger til modvirkning af forurening kan drives og driftes uhindret. Desuden skal sloptank og olieudskiller vedligeholdes i henhold til forskrifter.
7. Det forventes, at rampe 2 og 3 på eksisterende læsserampeområde gennem en forventet overgangsperiode på 2 år, skal benyttes til læsning af additiver og ethanol indtil en anden løsningsmåde for di-

³ Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006



stribution er fundet. Området skal fortsat drives på en sådan måde, at risiko for spild og uheld minimeres.

19. juni 2014
Side 3 af 7

8. Uheld eller nærvædet uheld, der giver anledning til indberetning til risikomyndighederne, skal følges af en uheldsrapport, der indeholder de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 7.
9. Implementeringen af det nye styringssystem er planlagt til igangsættelse i uge 25 2014. Forstyrrelser og problemer i denne fase der giver anledning til spild eller andre uheld skal indberettes og i øvrigt håndteres således, at det ikke giver anledning til forurening af det eksterne miljø.
10. Virksomheden skal sikre, at anlægget til enhver tid er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tanke eller rørsystem.

Aarhus Kommune har meddelt ovenstående supplerende vilkår som tilføjelse til virksomhedens acceptskrivelse af 21. maj 2010, som yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse virkningen af et større uheld på læsseramperne. Vilkårene træder i kraft ved meddelelse af afgørelsen.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1666 af 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Afgørelsen kan til enhver tid genoptages, såfremt der fremkommer nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 pkt. 6.

Aarhus Kommune vurderer, at projektet ikke kræver tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 31. januar 2000 i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5, idet ændringerne vurderes at være en forbedring af eksisterende miljøforhold. Vilkårene vil blive indarbejdet i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.



Varsling af påbuddet er sket i brev af 17. juni 2014 i medfør af § 75 i miljøbeskyttelsesloven². Kuwait Petroleum A/S har ikke haft nogen kommentarer til det varslede påbud.

19. juni 2014
Side 4 af 7

Grundlag for afgørelsen

Anmeldelsen af læsserampeprojektet på Kuwait Petroleum, Borneovej er dateret den 28. november 2012. Kuwait Petroleum har som følge heraf fremsendt en beskrivelse af forebyggelse af større uheld, som på baggrund af myndighedsbehandlingen efterfølgende er revideret løbende indtil endelig udgave dateret den 1. maj 2014. Beskrivelsen vedlægges som tillæg til virksomhedens sikkerhedsrapport af 16. april 2010.

Tillægget til sikkerhedsrapport beskriver:

- hvorledes virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, SHEMS, der indeholder organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer og processer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyggelse af større uheld, er gennemarbejdet og revideret i forhold til de nye læsseramper.
- læsserampeprojektets miljømæssige forhold, placering, identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesforanstaltninger samt beskyttelses- og sikringsforanstaltninger, der begrænser følgerne af et uheld.

Tillægget er udarbejdet som et supplement til sikkerhedsrapporten og omhandler de ændringer som læsserampeprojektet medfører. Hvis der er ændringer i eksisterende forhold som følge af projektet er disse også behandlet i tillægget.

Selve sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4 samt AT-vejledning C.0.3, "Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer" (januar 2006).

Formålet med sikkerhedsrapporten er at dokumentere, at Kuwait Petroleum A/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden, samt hvordan dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil blive opretholdt i fremtiden.



Tillægget til sikkerhedsrapporten er gennemgået og vurderet på møder mellem de involverede risikomyndigheder. I forlængelse heraf har myndighederne ved møder på Kuwait Petroleum gennemgået og kommenteret tillægget. Der henvises i den forbindelse til de udarbejdede kommentarskrivelser.

19. juni 2014
Side 5 af 7

Kuwait Petroleum har på grundlag af myndighedernes gennemgang foretaget sikkerhedsmæssige tiltag og forbedringer i forhold til procedurer, der vedrører risikoforhold.

Risikomyndighederne har den 8. maj 2014 besigtiget det næsten færdigbyggede læsserampeområde på Kuwait Petroleum.

Vurdering

Det er Natur og Miljø vurdering, at virksomheden har opfyldt kravene til udarbejdelse af et tillæg til virksomhedens sikkerhedsrapport, herunder en systematisk identifikation af mulige farekilder kombineret med en systematisk vurdering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger/barrierer til imødekommelse af de mulige farer.

Natur og Miljø vurderer, at Kuwait Petroleum A/S i tillægget til sikkerhedsrapporten har godtgjort,

- at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt, og
- at der er truffet effektive foranstaltninger, der hindrer, at et uheld sker eller udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer for personer udenfor virksomheden samt miljøet.

Klage over afgørelsen

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø eller rekreative interesser, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen



Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, så vidt muligt elektronisk på virksomheder@mtm.aarhus.dk. Klagen skal være Natur og Miljø i hænde senest den 17. juli 2014 ved kontortids ophør.

19. juni 2014
Side 6 af 7

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af virksomhedens klage, at virksomheden indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber den 19. december 2014.

Underretning om afgørelsen

Den 19. juni 2014 annonceres afgørelsen i på Aarhus Kommunes hjemmeside, www.aarhus.dk/annoncer.



Med venlig hilsen

19. juni 2014
Side 7 af 7

Anders Maltha Rasmussen
afdelingsleder

Anne Haarmark
sagsbehandler

Kopi af denne afgørelse er via e-mail sendt til:

Arbejdstilsynet
Aarhus Brandvæsen, Att. Børge Juhl
Østjyllands Politi,
Att. Tommy Byrial Jørgensen
Byggesagsafdelingen,
Danmarks Naturfredningsforening
Aarhus Havn

at@at.dk

bjuh@aarhus.dk

TBJ003@politi.dk

byggesag@mtm.aarhus.dk

dn@dn.dk

port@aarhus.dk